

第一师阿拉尔市饮用水安全状况信息公开表

阿拉尔市 2020 年第二季度用户水龙头水质信息

填报单位：第一师五健康委

送样单位	检测单位	取样点位 (部分单位)	检测时间	检测项目	检验方法、评价标准	合格率%
第一师疾病预防控制中心	新疆生产建设兵团石河子科正检测公司阿拉尔分公司	一团 8 连、二团团部、三团 21 连、四团 10 连、五团 2 连、六团学校、7 团 3 连、阿拉尔水厂末梢水、阿拉尔御景嘉苑小区等	2020 年 5 月 22 日。 ——2020 年 5 月 30 日	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)	指标合格率 100%